

Расчет нормативных технологических потерь электроэнергии на регулируемый период (2014 г.)

Открытое акционерное общество "ОЗМ"

№ п/п	Уровень напряжения	Ед. измерения	Отпуск в сеть за базовый период (2012 г.)	Условно-постоянные потери с учетом собственных нужд за базовый период	Нагрузочные потери за базовый период	Потери, обусловленные погрешностью системы учета за базовый период	Планируемый отпуск в сеть на регулируемый период (2014 г.)	Нормативные технологические потери за базовый период (2012 г.)	Нормативные технологические потери на регулируемый период (2014 г.)	Фактические потери на регулируемый период (2014 г.)	Полезный отпуск в сеть на регулируемый период (2014 г.)	Нормативные технологические потери электроэнергии на регулируемый период (2014 г.)
1	ВН	тыс.кВт·ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	СН I	тыс.кВт·ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	СН II	тыс.кВт·ч	11728,960	116,990	17,469	136,928	14535,940	271,388	313,200	313,200	14222,740	2,15%
4	НН	тыс.кВт·ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Всего:	тыс.кВт·ч	11728,960	116,990	17,469	141,353	14535,940	271,388	313,200	313,200	14222,740	2,15%
6	В т.ч. для субабонентов	тыс.кВт·ч	-	-	-	-	12147,682	-	261,742	-	11885,940	2,15%